TOSHIBA

Leading Innovation >>>

形名 ROA-AP505HS(Z)(ZG)1

日本国内専用品 Use only in Japan

東芝パッケージエアコン 取扱説明書

室外機 ヒートポンプ

ROA-AP405H(Z)(ZG) ROA-AP405HJ(Z)(ZG)

ROA-AP455H(Z)(ZG) ROA-AP455HJ(Z)(ZG)

ROA-AP505H(Z)(ZG)ROA-AP505HJ(Z)(ZG)ROA-AP805H(Z)(ZG)

ROA-AP405(Z)(ZG) ROA-AP405J(Z)(ZG) ROA-AP455(Z)(ZG) ROA-AP455J(Z)(ZG) ROA-AP505(Z)(ZG) ROA-AP505J(Z)(ZG)

冷房専用

ROA-AP805HS(Z)(ZG)1 ROA-AP805HSJ(Z)(ZG)1

ROA-AP505HSJ(Z)(ZG) 1

ROA-AP565HSJ(Z)(ZG)1

ROA-AP635HSJ(Z)(ZG)1

ROA-AP565HS(Z)(ZG)1

ROA-AP635HS(Z)(ZG)1

●このたびは東芝パッケージエアコンをお買いあげいただき、まことにありがとうございました。

●この商品を正しく使用していただくためにお使いになる前にこの取扱説明書と室内ユニットに付属されている取扱説明書をよ くお読みになり十分に理解してください。

▶お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。 また、お使いになられるかたが代わられる場合は必ず本書をお渡しください。

上のご注意

商品本体および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、 安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

表示の説明

"取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(※ 1) を負うことが想定される内容"を示します。

"取り扱いを誤った場合、使用者が傷害(※ 2)を負 うことが想定されるか、または物的損害(※3)の発 生が想定される内容"を示します。

※ 1:重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症 が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

※ 2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。

※3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近く に絵や文章で指示します。



注

指示する行為の強制(必ずすること)を示 します。具体的な指示内容は、図記号の 中や近くに絵や文章で指示します。

注意を示します。

具体的な注意内容は、図記号の中や近く に絵や文章で指示します。

♪ 警告



据付けは販売店または専門業者に依頼する

据付けには専門の知識と技術が必要です。ご自分で 据付け工事をされ、不備があると、火災・感電・ けがや、水漏れなどの原因になります。

異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して漏電 ブレーカーを切り、お買い上げの販売店または東 漏電ブレー芝エアコン空調換気ご相談センターへ連絡する

カーを切る 異常のまま運転を続けると火災・感電・故障など の原因になります。



アース工事が正しく行われているか確認する

法律による D 種接地工事が必要です。アースが不完 全な場合は、感電の原因になります。



エアコンを移動再設置する場合は、お買い上げの 販売店または専門業者に依頼する

据付けに不備があると火災・感電・けがや水漏れな 依頼する どの原因になります。



修理は、お買い上げの販売店またはお近くの東芝 エアコン空調換気ご相談センターへ依頼する

依頼する 修理に不備があると火災、感電の原因になります。



内部でファンが高速回転しておりますので、けがの 原因になります。

空気の吹出口や吸込口に指や棒などを入れない



改造は絶対しない

火災・感電・けがや水漏れなどの原因になります。



指定冷媒以外は使用(冷媒補充・入替え)しない 指定冷媒以外を使用した場合、機器の故障や破裂、 けがなどの原因になります。



高圧洗浄機などによるエアコン洗浄は行わない

漏電によって感電や火災の原因になります。



配管工事が正しく行われているか確認する

既設配管を使用される場合は、正しく施工しないとエアコンが故障したり、冷媒ガスが漏れたりすることがあります。正しく 施工されていることを据付業者に確認してください。据付けに関することは据付説明書をご覧ください。R410A専用のツール、 確認する 配管部材を使用してください。専用の配管部材を使用していなかったり、据付けに不備があると破裂、けがの原因になります。



エアコンが冷えない・暖まらない場合は、冷媒の漏れが原因のひとつと考えられるので、お買い上げの販売 店に相談する。冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理内容をサービスマンに確認する

強制

エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常漏れることはありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファ ンヒーター、ストーブ、コンロ等の火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。冷媒漏れの修理の場合は、 漏れた箇所の修理が確実に行われたことをサービスマンに確認してください。

注意

0

可燃性ガスの漏れる恐れのない場所に設置されて いるか確認する

据付場所を 万一ガスが漏れて室外機の周辺に溜まると、発火の 確認する 原因になることがあります。

0

漏電ブレーカーが取り付けられているか確認する 法規上、漏電ブレーカーの取り付けが必要です。

漏電ブレーカ 漏電ブレーカーが取り付けられていないと、感 一を確認する 電の原因になることがあります。

0

禁止

室外機の上に乗ったり、物を載せたりしない

落下・転倒などによりけがの原因になることがあります。

0

基礎に固定されているか確認する

基礎に固定しないと転倒による事故の原因になるこ 固定方法をとがあります。

確認する



掃除をするときは必ず運転を停止して、手元電源 スイッチを切る


手元電源スイ 内部でファンが高速回転しておりますのでけが ッチを切る の原因になることがあります。



室外機の吸い込み部やアルミフィンにさわらない

けがの原因になることがあります。

各部のなまえとはたらき



冷房運転時にお温風を、暖房運転時には 冷風を吹き出します。 (冷房専用機種は暖房運転できません。)

エアコンの運転条件

エアコンを正しく使っていただくために、右表の条件で運転してください。この条件以外の温度で運転されますと、保護装置がはたらき、 運転できない場合があります。

(冷房専用機種は暖房運転できません。)

ROA-		AP**5HS1 AP**5HSJ1	AP**5H AP**5HJ	AP**5 AP**5J
冷房運転	乾球温度		%-15℃~43℃	;
暖房運転	湿球温度	-20℃~15℃	-10℃~15℃	_

※−5℃以下で冷房運転する場合は別売の「吹出ガイド」「防雪フード」を取り付けてください。

【据え付けについて】

〈フロン回収・破壊法による冷媒充填量確認のお願い〉

製品受け取り後、設置工事時の追加冷媒量、冷媒を充填した事業者名が記載されていることを確認してください。(冷媒追加条件、追加量については、据付説明書をご覧ください。)

据付場所の選定


- ●高周波を発生する機器(インバータ機器・自家発電機・医療機器・通信機器等) があるところはさけてください。(エアコンの誤動作や制御の異常やそれら機器 へのノイズによる弊害が生じる恐れがあります)
- ●腐食性ガスの発生する恐れのある場所で使用すると故障の原因になります。
- ●油 (機械油を含む)の飛沫や蒸気の多いところ、海岸地区など塩分の多いところ、温泉地など硫化ガスの発生するところなど、特殊な場所で使用すると故障の原因となります。で使用の場合は特別な保守などが必要になりますので、販売店にご相談ください。
- ●液化炭酸冷却等化学プラントには使用できません。
- ●強い風が室外機の吹出口に向かって吹き付ける恐れのあるところはさけてください。 (強風をさけることができない場合は別売の吹出しガイドをご使用ください。)
- ●ドレンが問題になるような場所ではドレン配管を施してください。詳しくはお買い上げいただいた販売店にご相談ください。
- ●降雪地区でのご使用の場合は、室外機に防雪架台、別売の防雪フードなどを取り付けてください。詳しくはお買い上げいただいた販売店にご相談ください。
- ●電源は必ず定格電圧でエアコン専用の回路をご使用ください。
- ●室外機の吹出口、吸込口の近くに障害物を置かないでください。放熱が妨げられ 性能が低下したり、保護装置がはたらき運転ができないことがあります。

運転音にもご配慮を

- ●運転音や振動が他へ伝わったり、増大しないよう、強度が十分な場所を お選びください。
- ●室外機の吹出口の近くに障害物を置き ますと運転音増大のもととなります。
- ●室外機の吹出口からの冷温風や運転 音が隣家の迷惑にならないような場 所をお選びください。

〈フロン回収・破壊法による冷媒充填量確認のお願い〉

- ●製品受け取り後、設置工事時の追加冷媒量、冷媒を充填した事業者名が記載されていることを確認してください。 (冷媒追加条件、追加量については、据付説明書をご覧ください。)
- ●この製品は地球温暖化防止のため、適正にフロン類を回収する必要があります。





仕様

室	外機形名 ROA-	AP505HS1 AP505HSJ1 AP505HSZ1 AP505HSJZ1 AP505HSZG1 AP505HSJZG1	AP565HS1 AP565HSJ1 AP565HSZ1 AP565HSJZ1 AP565HSZG1 AP565HSJZG1	AP635HS1 AP635HSJ1 AP635HSZ1 AP635HSJZ1 AP635HSZG1 AP635HSJZG1	AP805HS1 AP805HSJ1 AP805HSZ1 AP805HSJZ1 AP805HSZG1 AP805HSJZG1	AP405H AP405HJ AP405HZ AP405HJZ AP405HZG AP405HJZG	AP455H AP455HJ AP455HZ AP455HJZ AP455HZG AP455HJZG	AP505H AP505HJ AP505HZ AP505HJZ AP505HZG AP505HJZG	AP805H AP805HZ AP805HZG
種	機能	能							
1 1 王	ユニット構成		分離形						
l	凝縮器の冷却方式				空汽	冷形			
類	送 風 方 式				直接吃				
電	源	HS1:三相 200V HSJ1:単相 200V	HS1: 三相 200V HSJ1: 単相 200V	HS1:三相 200V HSJ1:単相 200V	HS1: 三相 200V HSJ 1: 単相 200V	H : 三相 200V HJ : 単相 200V	H : 三相 200V HJ : 単相 200V	H : 三相 200V HJ : 単相 200V	三相 200V
	定格冷房能力 (kW)	4.5	5.0	5.6	7.1	3.6	4.0	4.5	7.1
性	冷房能力範囲 (kW)	1.2~5.0	1.2~5.6	1.8~6.3	1.9~8.0	1.0~4.0	1.0~4.5	1.0~5.0	1.5~8.0
	暖房標準能力 (kW)	5.0	5.6	6.3	8.0	4.0	4.5	5.0	8.0
能	暖房能力範囲 (kW)	0.9~7.6	0.9~8.1	1.3~10.3	1.3~11.3	1.0~5.5	1.0~5.5	1.0~5.6	1.5~9.0
	暖房低温能力 (kW)	5.8	6.3	7.8	8.9	4.2	4.2	4.2	6.6
騒	音 冷 房 (dB)	45	46	46	46	46	46	46	48
四虫	暖房 (dB)	47	48	48	48	47	47	47	52
総	質 量 (kg)	41	41	HS1: 63 HSJ1:64	HS1: 63 HSJ1:64	34	34	34	41
外形	高 さ (mm)	550	550	890	890	550	550	550	550
世	幅 (mm)	780	780	900	900	780	780	780	780
寸法	奥 行 (mm)	290	290	320	320	290	290	290	290
冷如	某(R410A) (kg)	1.40	1.40	1.80	2.10	1.00	1.00	1.00	1.70
	竣化炭素換算値(トン)	3.0	3.0	3.8	4.4	2.1	2.1	2.1	3.6

室	外機形名	ROA-	AP405 AP405J AP405Z AP405JZ AP405ZG AP405JZG	AP455 AP455J AP455Z AP455JZ AP455ZG AP455JZG	AP505 AP505J AP505Z AP505JZ AP505ZG AP505JZG
種	機	能		冷房専用形	
1 =	ユニット	構成		分離形	
l	凝縮器の冷去	『方 式		空冷形	
類	送 風 方	式		直接吹出形	
電		源	三相 200V J:単相 200V	三相 200V J: 単相 200V	三相 200V J: 単相 200V
性	定格冷房能力	(kW)	3.6	4.0	4.5
能	冷房能力範囲	(kW)	1.0~4.0	1.0~4.5	1.0~5.0
騒	音 冷 房	(dB)	46	46	46
総	質 量	(kg)	34	34	34
外	高さ	(mm)	550	550	550
 	幅	(mm)	780	780	780
法	奥 行	(mm)	290	290	290
冷如	某(R410A)	(kg)	1.00	1.00	1.00
_ [酸化炭素換算值	(トン)	2.1	2.1	2.1

- ●上記の仕様値は、室内ユニットが天井カセット形 4 方向吹出しタイプとの組合せの場合です。その他の室内ユニットとの組合せの場合は、カタログ等をご覧ください。
- ●製品は改良のため、仕様の一部が変わることがあります。
- ●電気特性は製品に貼付けてある装置銘板をご覧ください。
- ●外気温が低くなると圧縮機保護のため、200V電源から圧縮機に通電され、予熱するようになっていますので、シーズン中は手元電源スイッチを入れたままで使用ください。この場合の消費電力は約10W~50Wです。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.



保証とアフターサービス(必ずお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝エアコン空調換気ご相談センター

フ<u>リーダイヤル</u>

ത്ത് 0120-1048-00

受付時間:365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなど 03-5326-5038 (通話料: 有料)

FAX 045-461-3493 (通信料:有料)

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ の回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり ます。

保証書(別添)

この東芝パッケージエアコンには、保証書を別途添付しております。

- ●保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- ●この東芝パッケージエアコンの保証期間は、お買い上 げいただいた日から1年間です。その他、詳しくは保 証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

- ●パッケージエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造 打切り後9年間です。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために 必要な部品です。

冷媒漏えい点検実施のお願い (JRA GL-14 「冷凍空調機器の冷媒漏えい防止ガイドライン」に基づく)

本製品を所有されているお客様に、製品の性能を維持していただくために、また、冷媒フロン類を適切に管理していただくために、定期的な冷媒漏えい点検(保守契約などによる冷媒漏えいの確認などの総合的なサービスも含む)をお願いします。(有償)

定期的な漏えい点検では、漏えい点検資格者による「漏えい点検記録簿」によって、機器を設置したときから廃棄までのすべての点検記録が記載されますので、お客様による記載内容の確認とその管理(管理委託を含む)をお願いします。

修理を依頼されるときは

(出張修理になります)

で使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、漏電ブレーカーを切ってから、お買い上げの販売店にご連絡ください。修理は専門の技術が必要です。

保証期間中は

修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定にした がって販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品		名	パッケーシ	ブエアコン
形		名		
お買	した	ガ日	年月	日
故阝	章のも	犬況	できるだけ	ナ具体的に
ご	住	所	付近の目印なども合わ	せてお知らせください。
お	名	前	電話番号	訪問希望日

記入されておくと便利です。

お買い上げ店名

電話番号

保証期間が過ぎているときは

修理すればご使用できる場合にはご希望により有料 で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

技術料・部品代・出張料などから構成されています。				
技術料	故障した商品を正常に修復するため の料金です。			
部品代	修理に使用した部品代金です。			
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する 料金です。			

東芝キヤリア株式会社

〒 416-8521 静岡県富士市蓼原 336 番地